4	pH-METP pH-150M	0937	14/5376 от 19.11.2018	18.11.2019
5	Система капиллярного электрофореза "Капель"	1228	14/311 от 07.02.2019	06.02.2020
6	Спектрофотометр атомно-абсорбционный "Spectr AA 10/20"	94081140	14/4513 от 12.09.2018	11.09.2019
7	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	АА 6339156 от 28.05.2018	27.05.2020
8	Хроматограф аналитический газовый стационарный лабораторный "Кристаллюкс-4000М"	865	11/18680 от 29.11.2018	28.11.2019
9	Хроматограф жидкостный"Люмахром", флуориметрический детектор	479	11/6016 от 24.05.2019	23.05.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.06.2019 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4249 дата начала испытаний 19.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 17:13					
1	Запах	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 19.06.2019 15:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4249 дата начала испытаний 19.06.2019 15:10 дата выдачи результата 28.06.2019 17:13					
1	гамма-ГХЦГ (линдан)	мг/дм3	менее 0,0001*	0,002	ГОСТ 31858-2012
2	Жесткость общая	° Ж	6,0±0,9	7,0	ГОСТ 31954-2012
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	366±33	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,72±0,20	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
6	Нефтепродукты, суммарно	мг/дм3	0,0059±0,0029	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
7	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	менее 0,025*	0,5	ГОСТ 31857-2012
8	Фенольный индекс	мг/дм3	менее 0,0005*	0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1*	2,0	ГОСТ 33045-2014
10	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,5*	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
11	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	31,9±3,2	45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
12	Сульфаты	мг/дм3	58,6±5,7	500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
13	Хлориды (по Cl)	мг/дм3	5,7±0,6	350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
14	Фториды(F-)	мг/дм3	0,15±0,03	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
15	Бенз(а)пирен	мг/дм3	менее 0,0000005*	0,000005	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02
16	Алюминий	мг/дм3	менее 0,04*	0,5	ГОСТ 18165-2014
17	Хром Cr6+	мг/дм3	менее 0,025*	0,05	ГОСТ 31956-2012
18	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм3	менее 0,010*	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
19	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,3	ГОСТ 4011-72
20	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм3	менее 0,010*	1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
21	Цинк	мг/дм3	0,021±0,006	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
22	Мышьяк	мг/дм3	менее 0,005*	5,0	М 01-26-2006
23	Кадмий	мг/дм3	менее 0,005*	0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
24	Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм3	менее 0,0001*	0,0005	ГОСТ 31950-2012
25	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм3	менее 0,02*	0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
26	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм3	менее 0,0001*	0,002	ГОСТ 31858-2012

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ